Baustelleneinrichtungsfläche

Baugrube Vortrieb

6x DN 250 mit 380 kV-Kabel System A

6x DN 250 mit 380 kV-Kabel System B

45,00 temp. Arbeitsstreifen

26,30 Kabelschutzstreifen

20,30

4

Station 0,0 | Station 10,1 | Station 17,6 | Station 26,3 | Station 36,5 | Station 44,7 | Station 56,1 | Station 64,0 | Station 67,6 | Station 70,5 | Station 100,5 | Station 105,2 | Station 112,7 | Station 172,9 | Station 178,7

DA 280 | DA 315 | 3,00 | 4,00 | 44,00

Länge Bohrachse DA280 334,7m
Länge Bohrachse DA315 350,3m

Graben

Acker

Weide

Weide hinter Zaun

Graben ca. 40m temp. mit DN400 verrohren

Ableiter V4

Gemarkung Groß Mimmelage
Flur 4

km 3+414,6

Baustelleneinrichtungsfläche

Abschluss 1

Nieder-Spg. 60kV DS

Nieder-Spg. 60kV DS

QUAKENBRÜCK

NEUSTADT

Übersicht M 1:25.000

Lage: Quakenbrück
Gemarkung Groß Mimmelage - Flur 4 u. 5

Gemarkung Groß Mimmelage Flur 5

Weg

A Vehser Straße

Straßengraben

Graben

Ableiter V4a1

Ableiter V4a1

Fuß- u. Radweg

Wasserbeschaffenheitsmessstelle

Graben ca. 6m temp. mit DN400 verrohren

Station 258,8 | Station 315,5 | Station 319,7 | Station 322,2 | Station 327,1 | Station 350,9 | Station 357,0 | Station 362,6 | Station 370,1 | Station 389,8

6x DN 250 mit 380 kV-Kabel System A

6x DN 250 mit 380 kV-Kabel System B

45,00 temp. Arbeitsstreifen

26,30

4

Baugrube Vortrieb

Baustelleneinrichtungsfläche

km 3+759,6

Abschluss 1

Geländehöhen aus DGM Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Stand 2019 sowie aktuelle Vermessung Geo Ingenieurservice Nord-West GmbH & Co. KG
Stand April 2020
Höhenlage der Versorgungsleitungen nicht bekannt, nur nachrichtlich eingetragen

Anlage 9.8.1.14 1. Planänderung

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... bis ..... 20 ....
In der Gemeinde .....
Gemeinde
Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20 ....
Planfeststellungsbehörde
Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))
Der Planfeststellungsbeschluss und Auslegung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... bis ..... 20 ....
In der Gemeinde .....
Gemeinde
Siegel

Blatt 36

380-kV-Höchstspannungskabel

Merzen - Quakenbrück
Bl. 4261

Antrag gemäß § 57 des Niedersächsischen Wassergesetzes
Detail Gewässerquerung 9,10 - Ableiter V4a/ Ableiter V4a1

1:200

Quakenbrück - Querung geschlossene Bauweise

GEMARKUNG :	GROSS MIMMELAGE
Gemeinde :	Quakenbrück
Samtgemeinde :	Artland
Landkreis :	Osnabrück
NLStBV :	Hannover
Land :	Niedersachsen
Katasteramt :	Osnabrück
Grundbuchamt :	Bersenbrück

Ausgabe:	01.06.2022
Erstellt:	01.06.2022
Inhalt:	Planfeststellung

FISCHER TEAMPLAN

amprion GmbH