

# Masttabelle

## Demontage einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Wehrendorf - Pkt. Heithöfen

110-kV-Hochspannungsfreileitung Wehrendorf - Pkt. Heithöfen (Bl.1399)

Abschnitt: Mast 31 bis 45(0753) (NDS)

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...  
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
bis ..... 20...  
in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Hinweis:

Stand: 30.04.2024

Inhalt: Seite 1 - 1

Masttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr.*)	Mast-abstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert UTM	Hochwert UTM
31		A78-16-22	WA4WEM3+2.0	47.97	33.07	Bestandsmast	32461899.9	5801169.2
	144.3							
45/0753		A28	ABZW3+2.0	48.71	31.89	Pkt. Heithöfen, Bestandsmast Mast in NRW	32462043.6	5801181.9

\*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

EOK = Erdoberkante

NHN = Normalhöhennull

Mastart: ABZW = Abzweigmast

T = Tragmast

WA = Winkel-/Abspannmast

WE = Winkel-/Endmast