

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/DIN EN 50341-2-4: 2019 (Einspeise 2, Windzone 4)
Gestänge	:	D-2-D-2017-2
Beseilung Leiteseil	:	2x3x64565-A-1/72-STIA MZS=48 000Nmm ²
Endseil	:	
Luftkabel sonstige Belegung	:	2x261-A-1 3/25-A20SA-26 0 VKZ=46 000Nmm ²
Kettentelle	:	DA= 6,50m (338kg) ; VZ= 4,56m (189kg mU, 200kg aU)
Seitliche Überhöhung	:	16,00m rechts; 16,00m links

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. © 2023

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 28.04.2025...

L. Holzer-Kauten A. Langgref-Kowatschke
IV. Denkblätter (Klassen und Gesamtklassen) IV. Gesamtmerkblätter

I.V., Projektleiter Planung und Genehmigung		I.V., Gesamtprojektleiter	
Firma	Maßstab	Einheit	


POWERLINES ENERGY <small>AN EXXON MOBIL COMPANY</small> Germany GmbH Engelsberg 22 89090 Aichstetten	1:2000 1:200	Meter
---	-----------------	-------

					Datum	Name
				Bearb.	05.03.2025	M. Kramarz

				Gepr.	07.03.2025	A. Möllers

[illegible]

Index	Änderung	Datum	Name



Tennet
Taking power further

REPORT	REPORT DATE	REPORT BY	REPORT FOR
--------	-------------	-----------	------------

händersvemerke:
