

Wassergehalt nach DIN 18 121

B 3, OU Celle- (Nordteil),

Bearbeiter: Ke./Hi.

Datum: 02.09.08

Auftraggeber: NLStBV Verden
Entnahmestelle: siehe unten
Tiefe: siehe unten
Bodenart: siehe KV
Art der Entnahme: gestört
Probe entnommen am: 28.08.08

Probenbezeichnung:	BS 56/0.3m-1.6m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	151.80
Trockene Probe + Behälter [g]:	143.48
Behälter [g]:	91.80
Porenwasser [g]:	8.32
Trockene Probe [g]:	51.68
Wassergehalt [%]	16.10

Probenbezeichnung:	BS 59/0.4m-2.8m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	224.65
Trockene Probe + Behälter [g]:	215.34
Behälter [g]:	164.65
Porenwasser [g]:	9.31
Trockene Probe [g]:	50.69
Wassergehalt [%]	18.37

Probenbezeichnung:	BS 64/0.4m-3.0m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	170.80
Trockene Probe + Behälter [g]:	160.27
Behälter [g]:	90.80
Porenwasser [g]:	10.53
Trockene Probe [g]:	69.47
Wassergehalt [%]	15.16