

Masttabelle Bl. 4211

9. Planänderung

Masttabelle						
Mast Nr. (Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort (über NHN*) [m]	Masthöhe (über EOK*) [m]	Bemerkungen
P002	88.88	Stat.	380-kV+0.0	45.00	27.50	Bestand
1		D32	WA2WE_450-14.0	46.10	48.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 5
P001	91.10	Stat.	380-kV+0.0	45.00	27.50	Bestand
1		D32	WA2WE_450-14.0	46.10	48.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 5
2	232.90	D32	WA4_450-10.0	45.50	55.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 4
3	333.83	D32	T_450-6.0	45.10	59.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
4	325.65	D32	T_450-2.0	45.35	63.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
5	324.14		WA3_450-8.0	53.10	57.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 3
6	264.83	D32	T_450-6.0	65.40	59.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
7	264.83	D32	WA3_450+0.0	92.90	65.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 3
8	241.24	D32	T_450-8.0	135.70	57.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
9	245.53		T_450-12.0	149.70	53.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
10	420.43	D32	T_450-6.0	123.35	59.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
11	320.94	D32	T_450-8.0	125.15	57.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
12	285.71		WA1_450+6.0	119.15	66.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 1
13	422.86	D32	WA2_450+16.0	104.25	78.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 2
14	446.44		WA1_450+0.0	98.50	60.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 1
15	385.04 380.00	D32	T_450+6.0	106.75 105.80	71.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6

Masttabelle Bl. 4211

9. Planänderung

Masttabelle						
Mast Nr. (Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort (über NHN*) [m]	Masthöhe (über EOK*) [m]	Bemerkungen
15		D32	T_450+6.0	106.75	71.5	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
	233.94			105.80		
16	239.00	D32	WA2_450+3.0	130.40	65.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 2
	429.83					
17		D32	T_450+0.0	119.05	65.50	siehe Anlage 3.1 Blatt 6
	457.74					
18		D32	WA2_450+0.0	95.85	62.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 2
	319.60					
19		D32	WA2_450-10.0	92.85	52.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 2
	207.20					
20		D32	WA2WE_450-20.0	99.50	42.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 5
	72.57					
P003		Stat.	380-kV+0.0	98.50	19.50	siehe Anlage 5.2 Blatt 1
20		D32	WA2WE_450-20.0	99.50	42.00	siehe Anlage 3.1 Blatt 5
	72.57					
P004		Stat.	380-kV+0.0	97.50	19.50	siehe Anlage 5.2 Blatt 1

Masttabelle Bl. 4211

9. Planänderung

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort (über NHN*) [m]	Masthöhe (über EOK*) [m]	Bemerkungen

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelEndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe= 1: 160° - 180°

2/WA2WE: 140° - 160° / 140° - 180°

3: 120° - 140°

4/WA4WE: 100° - 120° / 100° - 140°

5 (nur 380-kV): 90°-100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0 / 3.0 / ... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkeEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern

Eintragungen in diesem Farbton



ehemaliger Planungsstand

Eintragungen in diesem Farbton



9. Planänderung